

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
службы-химик-эксперт медицинской организации
Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

МП

Е.В. Авраменко

07.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/13836-25 от 07.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093) тел. 8614055395

2. **Юридический адрес:** 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. **Место отбора:** МУП "Успенский водоканал", разводящая сеть, водопроводный кран, жилой дом, край, Краснодарский, р-н, Успенский, с, Вольное, ул, Хлопука, д. 27

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.07.2025 08:50 - 09:00

Ф.И.О., должность: Мартиросова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

t воды +19 град С, 0,5л стерильная стеклянная емкость, 1,0л стеклянная емкость Акт отбора №23-01-22/13836-25 от 3 июля 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-22/13836-25 от 07.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-22/13836-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	1625
2	Весы электронные, Scout	7131090332
3	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 15:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 1 балл, запах при 60 °С - 1 балл Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:15, дата окончания испытаний 07.07.2025 09:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность (длина волны=530 нм) Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:25, дата окончания испытаний 07.07.2025 13:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/13836-25 от 07.07.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-22/13836-25 от 07.07.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Армавирского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В.А. Ручкин

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 3402 « 16 » 04 2025 года
по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-22/13836-25 от 07.07.2025

1. Основание: Заявка № 34 от 10.01.2025

2. Заявитель: МУП «Успенский водоканал».

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина. Д.244

ИНН/ОГРН 235702640990/314237214900050

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Вольное, ул. Хлопука, д.27

3. Наименование объекта: водопроводный кран, жилой дом.

4. Место отбора: кран на кухне

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Вода питьевая из водопроводного крана моечного отделения, соответствуют требованиям нормативных документов: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Е.В. Романов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru


ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
службы-химик-эксперт медицинской организации
Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"



МП

Е.В. Авраменко

07.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/13838-25 от 07.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093)тел. 8614055395

2. **Юридический адрес:** 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. **Место отбора:** МБОУ СОШ №6, разводящая сеть., водопроводный кран, Краснодарский край, м.р-н Успенский, с.п. Вольненское, с Вольное, ул Школьная, д. 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.07.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Мартиросова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

t воды +19 град С, 0,5л стерильная стеклянная емкость, 1,0л стеклянная емкость Акт отбора №23-01-22/13838-25 от 3 июля 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-22/13838-25 от 07.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 23-01-22/13838-54.52.22-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры и иономеры, рН-150МИ	1625
2	Весы электронные, Scout	7131090332
3	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	54ВИ185
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	9197

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 15:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1
Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 0 балл, запах при 60 °С - 0 балл Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:15, дата окончания испытаний 07.07.2025 09:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,4±0,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5
Мнения и интерпретации: Мутность (длина волны=530 нм) Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 03.07.2025 10:15 дата начала испытаний 03.07.2025 10:25, дата окончания испытаний 07.07.2025 13:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/13838-25 от 07.07.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-22/13838-25 от 07.07.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Армавирского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В.А. Ручкин

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 3404 « 16 » 04 2025 года
по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-22/13838-25 от 07.07.2025

1. Основание: Заявка № 34 от 10.01.2025

2. Заявитель: МУП «Успенский водоканал».

Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина. Д.244

ИНН/ОГРН 235702640990/3142372149000050

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, Успенский район, с. Вольное, ул. Школьная, д.26

3. Наименование объекта: водопроводный кран МБОУ СОШ № 6.

4. Место отбора: кран в моечном отделении

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: Вода питьевая из водопроводного крана моечного отделения, соответствуют требованиям нормативных документов: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Е.В. Романов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Армавирского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26, тел.: +7861373-87-53, e-mail: armfbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511928

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения лабораторной
службы-химик-эксперт медицинской организации
Руководитель ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"



Е.В. Авраменко
04.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-22/13764-25 от 04.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСПЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН (ИНН 2372006937 ОГРН 1132372004093)тел. 8614055395

2. Юридический адрес: 352451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н УСПЕНСКИЙ, С. УСПЕНСКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА Д.244

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Успенский, с Успенское, ул Ленина, д. 244

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

4. Место отбора: разводящая сеть., в/к жилой дом, Краснодарский край, м.р-н Успенский, с.п. Вольненское, п Дивный, ул Урупская, д. 46

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.07.2025 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Мартиросова Ирина Николаевна Техник-лаборант Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №34 от 10 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

t воды +19,0 град С, 1,0л стерильная стеклянная емкость, 1,0л стеклянная емкость Акт отбора №23-01-22/13759-25 от 2 июля 2025 г.

Протокол испытаний № 23-01-22/13764-25 от 04.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-22/13764-54.52.22-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	
2	Весы электронные, Scout	1625
3	Спектрофотометры, ПЭ 5400ВИ	7131090332
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	54ВИ185 9197

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.07.2025 14:05

дата начала испытаний 02.07.2025 14:05, дата окончания испытаний 04.07.2025 16:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.2
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 5.8.1

Мнения и интерпретации: Запах при 20 °С - 0 балл, запах при 60 °С - 0 балл

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26
Образец поступил 02.07.2025 14:05
дата начала испытаний 02.07.2025 14:05, дата окончания испытаний 04.07.2025 14:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 6
2	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,6±1,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 5

Мнения и интерпретации: Мутность (длина волны=530 nm)

Место осуществления деятельности: 352900, Краснодарский край, Армавир г, Ленина ул, дом 26
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 02.07.2025 14:05
дата начала испытаний 02.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 11:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.4
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.1-10.3, 10.5-10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	14	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Никитина, заведующий отделением отбора и кодирования проб-химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-22/13764-25 от 04.07.2025

Протокол испытаний № 23-01-22/13764-25 от 04.07.2025

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)